



001437

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ИННОВА ГЛОБАЛ»
№ РОСС RU.32647.04ИНЛО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32647.04ИНЛО.ОС02.С317

Срок действия с 24.06.2024 по 23.06.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Центр экспертизы и сертификации «ТауСерт»,
№ РОСС RU.32647.04ИНЛО.ОС02, адрес: 141551, Московская область, город Солнечногорск, рабочий поселок Андреевка, дом 3Б, e-mail: tau.sert@bk.ru

ПРОДУКЦИЯ

Черепица минеральная (цементно-песчаная) (характеристики в соответствии с приложением №2),
Торговая марка «БРААС». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТУ 23.61.11-026-73022848-2024

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛЛАКО»
(ООО «ВИЛЛАКО»)
601144, Российская Федерация, Владимирская область,
город Петушки, улица Нижегородская, дом 20,
ОГРН: 1045007205044, ИНН: 5036059790,
телефон: +7 (49243) 2-44-55, e-mail: Info@bmi-russia.com

ОКПД 2
23.61.11.110

ТН ВЭД
6810 19 000 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛЛАКО»
(ООО «ВИЛЛАКО»)
601144, Российская Федерация, Владимирская область,
город Петушки, улица Нижегородская, дом 20.
(Адреса филиалов изготовителя в соответствии с приложением №1)
ОГРН: 1045007205044, ИНН: 5036059790,
телефон: +7 (49243) 2-44-55, e-mail: Info@bmi-russia.com



Проверка
сертификата соответствия

НА ОСНОВАНИИ

Протокол исследований № 0677-01/СИ от 17.06.2024 выдан Испытательной лабораторией
«ТехТестСистем», аттестат аккредитации № РОСС RU.32647.04ИНЛО.ИЛ03 от 03.06.2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с по ГОСТ Р 53603-2020



Руководитель органа

подпись

В.И. Мирошниченко
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.А. Артюхов
инициалы, фамилия



001438

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ИННОВА ГЛОБАЛ»
№ РОСС RU.32647.04ИНЛО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32647.04ИНЛО.ОС02.С317
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 24.06.2024 по 23.06.2029

Адреса филиалов изготовителя

№ п/п	Наименование филиала	Адрес
1	ООО «Виллако»	350039, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Нагорная, 10
2	ООО «Минеральная черепица»	222321, Республика Беларусь, Минская область, Молодечненский район, с/с Чистинский, д. 6 (вблизи пос. Чисть)



Руководитель органа


подпись

В.И. Мирошниченко

инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

С.А. Артюхов

инициалы, фамилия



001439

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ИННОВА ГЛОБАЛ»

№ РОСС RU.32647.04ИНЛО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ №2К сертификату соответствия № РОСС RU.32647.04ИНЛО.ОС02.С317
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 24.06.2024 по 23.06.2029

Основные технические характеристики продукции

Наименование показателя	Норма для черепицы Франкфурт	Фактические показатели
Длина, мм	420 ⁻³	420
Ширина, мм	330 ⁻¹	330
Длина навеса, мм	398 ⁺²	398
Ширина покрытия, мм	300 ^{±1,5}	300,7
Масса, г	4300 ^{±200}	4342
Разрушающая нагрузка при испытании через 24 часа, Н, не менее	1600	2250
Разрушающая нагрузка при испытании через 28 суток, Н, не менее	2000	2850
Водонепроницаемость	Допускается после 24 часов испытания образование капель на обратной стороне черепицы без их отрыва от поверхности. Испытания на водонепроницаемость проводятся на черепице, не имеющей поверхностного окрашивания	Соответствует
Морозостойкость, 1000 циклов	По истечении 1000 циклов проводятся испытания на водонепроницаемость и разрушающую нагрузку	Соответствует



Руководитель органа


подпись

В.И. Мирошниченко

инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

С.А. Артюхов

инициалы, фамилия